

**Príloha k Certifikátu EÚ skúšky typu
č. 777/5/2023**

Rozsah schválenia


Typ ventilu:	ILP a DLP
Najvyšší dovolený pracovný tlak PS:	30,0 bar (ILP), 25,0 bar (DLP)
Skúšobný tlak PT:	42,0 bar (ILP), 30,0 bar (DLP)
Vnútorný objem V:	1,0 – 65,0 L
Hasiaca látka:	pena, nemrznúca pena, prášok, pena bez obsahu fluóru, FK-5-1-12, HFC-227ea, HFC-236fa, voda
Výtlačný plyn:	dusík (N ₂)

(sk. 2 podľa NV SR č. 1/2016 Z.z.)

Tlakové zariadenie	Objem/ DN	PS	PT	TS _{max/min}	Skupina tekutiny	Kategória	Modul	Číslo certifikátu
Nádoba	1 – 65 L	30 bar	43 bar	-30/60°C	2	III	H	CE-1697-PED-H-VAL044-21-LVA
Nádoba	1 – 65 L	20 bar	30 bar	-30/60°C	2	III	H	CE-1697-PED-H-VAL044-21-LVA
Ventil ILP	DN 30	35 bar	42 bar	-40/65°C	2	SEP	Schválenie typu*	648/4/2020 - 1
Ventil DLP	DN 30	25 bar	30 bar	-40/65°C	2	SEP	Schválenie typu*	648/4/2020 - 2

*schválenie typu podľa zákona č. 56/2018 Z.z. (smernica 2010/35/EU)




JUDr. Vladimír Jurík
generálny riaditeľ